



## L'autorisation de la marque Trevira CS®

Pierre Frey  
47, rue des Petits Champs  
75001 Paris  
France

<b>Numéro d'autorisation:</b>	220131.1
<b>Date d'autorisation:</b>	06.10.2022
<b>Valable jusqu'au:</b>	25.03.2027
<b>Nom de l'article:</b>	F3597 CHAMONIX
<b>Domaine d'utilisation:</b>	Rideaux Voilages
<b>Grammage (g/m<sup>2</sup>)</b> selon les indications du client	116
<b>Composition de la matière première:</b>	Polyester 100%
<b>Composition de l'article :</b>	Trevira CS 100%

L'article F3597 CHAMONIX a été testé suivant l'homologation Trevira 220131 pour la marque Trevira CS® et a obtenu l'homologation avec une utilisation en intérieur.

L'article a été testé selon la norme DIN 4102, partie 1, 6.2 et ainsi répond aussi aux exigences de la classe feu DIN 4102-B1.

L'article a été testé selon la norme française NF P 92-504 (Propagation de flamme) et ainsi répond aussi aux exigences du classement M1 selon les normes NF P 92-503, 92-505 et 92-507.

Trevira GmbH  
(Ce document est valable sans signature.)